

LEGENDA


- Istniejące zaciski probiercze wraz z istniejącymi przewodami odprowadzającymi wymienić na nowe (dotyczy 1,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14)
- Nowoprojektowane zaciski probiercze wraz z przewodami odprowadzającymi (dotyczy 2 i 8)

Zwód pionowy

Zwód poziomy

UWAGI:

Elementy LPS wykonać z materiałów stalowych ocynkowanych na gorąco.
Do wykonania LPS należy zastosować druty o minimalnej powierzchni przekroju 50mm² tj. średnica ϕ 8mm lub pręty o minimalnej powierzchni przekroju 200mm² średnica ϕ 16mm

		WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW we Wrocławiu Spółka z o. o.		3/2010
Obiekt	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CZĘŚCI DACHÓW BUDYNKÓW RYNEK 58 i IGIELNA 13 we WROCŁAWIU			PW
Inwestor	DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. T.MIKULSKIEGO 50 – 116 Wrocław Rynek 58			
Tytuł rys.	RZUT DACHÓW INSTALACJA ODGROMOWA			Skala: 1:100
Autor projektu mgr inż. D. Kociemba nr upr. 129/DOS/06		Sprawdzający mgr inż. W. Jurek nr upr.8/72,61/90/UW		Data: 04.2010
Asystent: mgr inż. D. Filor		Kier. pracowni inż. M.Bartold nr upr.3/73/Wm		Nr rysunku: 1/E