

LEGENDA

Istniejace zaciski probiercze wraz z istniejącymi przewodami odprowadzajacymi wymienić na nowe

Zwód pionowy

Zwód poziomy

UWAGI:

Elementy LPS wykonać z materiałów stalowych ocynkowanych na gorąco.
Do wykonania LPS należy zastosować druty o minimalnej powierzchni przekroju 50mm² tj. średnica □ 8mm lub pręty o minimalnej powierzchni przekroju 200mm² średnica □ 16mm

WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW we Wrocławiu Spółka z o. o.		3/2010
Obiekt	PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CZĘŚCI DACHÓW BUDYNKÓW RYNEK 58 i IGIELNA 13 we WROCŁAWIU	PB
Inwestor	DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. T.MIKULSKIEGO 50 – 137 Wrocław pl. Uniwersytecki 1	Skala: 1:100
Tytuł rys.	RZUT DACHÓW INSTALACJA ODGROMOWA	Data: 05.2010
Autor projektu: mgr inż. D. Kociemba nr upr. 129/DOŚ/06	Sprawdzający: mgr inż. W.Jurek nr upr. 8/72 i 61/90/UW	Nr rysunku: 1/E
Asystent: mgr inż. D. Filar	Kier. pracowni: inż. M.Bartold nr upr.3/73/Wm	