
1x UTP 5kat.
W LISTWIE n.1.
1x UTP 5kat. p.1.
SK isln.
SK proj.
TK proj.
TB proj.
Marc-K
TO3
TO4
ROLETA P.PO2
E160
KSZTAŁ TKI SZKLANE
h=292cm
h=325cm
h=301cm
h=325cm
+9.19
+7.30
gab. dyr. pokoje drewniane 43,77m2
sekretariat pokoje drewniane 19,19 m2
kuchnia pokoje drewniane 15,06 m2
gab.-cyf dyr.;wyk. dyrektorów 22,61 m2
kserowanie;wyd.dyw. 17,83m2
korytarz pokoje drewniane 17,98 m2
hall pokoje drewniane 15,19m2
sanitariat dyrekt. 4,59 m2
1 7,8
2 9,10
3 11,12
4 13,14
5 15,16
6 17,18
7 19,20
8 21,22
9 23,24
10 25,26
11 1,2
12 3,4
13 5,6
G1 G2 G3 G4 G5 G6
K1 K2 K3
2L 2K
Ø16
Ø25
Ø32
Ø40
Ø50
Ø63
Ø75
Ø90
Ø110
Ø160
PW
WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW
we Wrocławiu spółka z o.o.
6/2011
Nr inw.
BUDYNEK BIUROWY
Wrocław, ul. Ujejskiego 13
Obiekt
DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Wrocław, Rynek 28
Inwestor
Skala
%
INSTALACJA GN. WTYKOWYCH
RZUT II PIĘTRA -
Tytuł rysunku
11.2011
Data
mgr inż. P.Przybysz
Projektował inn. branżowe
Sprawdził inn. branżowe
Nr rys.
E-2
mgr inż. J. Popieszyński
inż. K.Bartnicki
Kierownik pracowni
Rzędna ±0,00=179,30 m n.p.m.
mgr inż. J. Popieszyński
inż. K.Bartnicki
Kierownik pracowni
Rzędna ±0,00=179,30 m n.p.m.
02 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
ZESTAW GNIAZD MONTOWANY WE WSPÓŁCZESNEJ RAMCE P.T. - 2x GNIAZDO WTYKOWE 230V, 16A/2 - OGÓLNE, 3-FAZOWE GNIAZDO WTYKOWE 230V, 16A/2 ZABEZPIECZONE- STANDART POLSKI - KOMPUTEROWE, 24,5x45 - OKABLOWANIE STRUKTUALNE
GNIAZDO WTYKOWE PODTYNKOWE PODWÓJNE 230V, 16A/2 - OGÓLNE IP44
GNIAZDO WTYKOWE PODTYNKOWE PODWÓJNE 230V, 16A/2 - OGÓLNE IP20
NR OBWODU GNIAZDA SIECI OGÓLNEJ
NR OBWODÓW GNIAZDA SIECI KOMPUTEROWEJ
NR GNIAZDA LOGICZNEGO RJ45
G3
K2
11.12
2
2
2L
2K
x2